

IZVJEŠĆE
O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA

1. Ime i prezime i strukovni naziv revidenta
PERO ŠARUŠIĆ dipl.ing.građ. ovlašteni revident,
Rješenje od 22. svibnja 2020., KLASA: UP/I-370-01/20-01/86, URBROJ: 500-03-20-2
Redni broj upisa u Razred revidenata: 86
2. Vrsta i predmet kontrole
Mehanička otpornost i stabilnost nosive betonske i zidane konstrukcije za građevinu:
STAMBENO POSLOVNA ZGRADA I POTPORNİ ZIDOVI
k.č.br. 692/2, k.o. Veliko Trgovišće
3. Naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa investitora
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2
49214 Veliko Trgovišće
OIB: 48320630286
4. Podaci o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ima projektanta odnosno glavnog projektanta
AURUM PROJEKT d.o.o., Milana Prpića 119 b, Oroslavlje
Projektant: Martina Bajs Kučič, mag.ing.aedif. G 4662
Glavni projektant: Martina Bajs Kučič, mag.ing.aedif. G 4662
5. Popis kontroliranih dijelova glavnog projekta
GLAVNI PROJEKT (za ishodenje Građevinske dozvole)
MAPA 2 OD 8: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE
koji je izradila tvrtka Aurum projekt d.o.o. iz Oroslavlja
u prosincu 2023. god. pod brojem projekta: 24/2023
6. Popis propisa čija je primjena kontrolirana
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
HRN EN 1990:2011
HRN EN 1991-1-1:2012
HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015
HRN EN 1993-1-1:2014
HRN EN 1995-1-1:2013
HRN EN 1996-1-1:2012
HRN EN 1997-1:2012
HRN EN 1998-1:2011
7. Izjava revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjevamehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III pravilnika za kontrolu projekata
- 7.1. Glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, te može poslužiti za daljnju razradu, tj. izradu izvedbene dokumentacije.

- 7.2. Očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 32/2014, 72/20)
1. **POTPUNOST PROJEKTA:**
Zadovoljavajuća
 2. **KONCEPCIJA KONSTRUKCIJE GLEDE STABILNOSTI:**
Zadovoljavajuća
 3. **ISPRAVNOST ODABIRA METODE PRORAČUNA:**
Ispravna
 4. **ISPRAVNOST ODABIRA OPTEREĆENJA U PRORAČUNIMA:**
Ispravna
 5. **POTPUNOST PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU KOJA SU UZETA U PRORAČUN:**
Zadovoljavajuća
 6. **DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE I NJEZINIH DIJELOVA:**
Dostatno provedeno
 7. **RAČUNSKA TOČNOST PROVEDENOG PRORAČUNA:**
Zadovoljavajuća
 8. **PRORAČUN VELIČINE POMAKA KOJI MOGU NASTATI USLJED PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU I TEMELJNO TLO:**
Zadovoljava
 9. **UTJECAJ NA SUSJEDNE GRAĐEVINE:**
Ne postoji.
 10. **PRIMJENA TEHNIČKIH PROPISA:**
Zadovoljava
 11. **ISPRAVNOST KONCEPCIJE TEMELJENJA S OBZIROM NA OBILJEŽJA I NOSIVOST TEMELJNOG TLA:**
Ispravna.
 12. **DOSTATNOST ISPITIVANJA TEMELJNOG TLA:**
Prije početka radova potrebno je prihvatljivom metodom utvrditi karakteristike temeljnog tla, te usporediti sa pretpostavljenim karakteristikama i poduzeti eventualno potrebne mjere oko uvjeta temeljenja.
8. Zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja
Nema dodatnih zahtjeva.
 9. Svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
1. Višestruko statički neodređena konstrukcija
 10. Datum i broj izvješća te potpis i pečat revidenta
Broj izvješća: 530/2023
Datum: 19.12.2023. god.